

Las actividades marcadas por dos asteriscos (\*\*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.  
La acreditación de la toma de muestra solo aplica a los parámetros incluidos en el alcance técnico.

## INFORME DE ENSAYO

### Identificación del Cliente

**Nombre:**  
COMUNIDAD DE REGANTES FUENTES DEL BADÉN  
**Dirección:**  
C/ CHILLAR, 2 LOCAL 10-A  
NERJA  
MALAGA 29780

### Identificación de la Muestra

|                         |                                       |                               |            |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Nº de Muestra:</b>   | A/210136                              | <b>Fecha Toma Muestra:</b>    | 21/01/2021 |
| <b>Centro/Empresa:</b>  | Zona Abastecimiento: Fuente del Badén | <b>Fecha Recepción:</b>       | 22/01/2021 |
| <b>Toma de muestra:</b> | Monolito Almijara                     | <b>Fecha Inicio Análisis:</b> | 22/01/2021 |
| <b>Tipo de muestra:</b> | Agua de consumo                       | <b>Fecha Final Análisis:</b>  | 21/01/2021 |
| <b>Muestreador:</b>     | Cliente                               | <b>Fecha Emisión Informe:</b> | 22/01/2021 |

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro                              | Resultado     | Unidades        | Valor Límite | Método de Análisis     | Incertidumbre |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------|
| pH                                     | 7,7           | Ud de pH        | 6,5 - 9,5    | P.LAB/001              | ±0,2          |
| Conductividad                          | 510           | µS/cm (20 °C)   | 2500         | P.LAB/002              | 8%            |
| Turbidez                               | <0,40         | N.T.U.          | 5            | UNE en ISO 7027-1:2016 |               |
| Color                                  | <5            | mg/l Pt         | 15           | P.LAB/008              |               |
| Amonio                                 | <0,40         | mg/l NH4        | 0,5          | P.LAB/215              |               |
| ** Sabor                               | <3            | Índice dilución | 3            | P.LAB/009              |               |
| Recuento de coliformes totales (N.M.P) | No detectable | nmp/100ml       | 0            | ISO 9308-2:2012        |               |
| Recuento de Escherichia coli (N.M.P)   | No detectable | nmp/100ml       | 0            | ISO 9308-2:2012        |               |

### Observaciones:

Los Valores Paramétricos, indicados junto con los resultados obtenidos, corresponden a los (límites) referidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano.

\*\*Los siguientes datos son aportados por el cliente quedando fuera del alcance de la acreditación:

Cloro libre: 0,60 mg/l

Los siguientes datos son aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de la acreditación: Punto de toma de muestra, Tipo de muestra, Fecha toma de muestra. El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a validez de los resultados. Este informe solo afecta a la muestra analizada tal como se recibió. Muestra puntual tomada a las 09:40 h.

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.

Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio.

Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.

Las actividades marcadas por dos asteriscos (\*\*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.  
La acreditación de la toma de muestra solo aplica a los parámetros incluidos en el alcance técnico.

## INFORME DE ENSAYO

### Identificación del Cliente

**Nombre:**  
COMUNIDAD DE REGANTES FUENTES DEL BADÉN

**Dirección:**  
C/ CHILLAR, 2 LOCAL 10-A  
NERJA  
MALAGA 29780

### Identificación de la Muestra

|                         |                                       |                               |            |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Nº de Muestra:</b>   | A/210136                              | <b>Fecha Toma Muestra:</b>    | 21/01/2021 |
| <b>Centro/Empresa:</b>  | Zona Abastecimiento: Fuente del Badén | <b>Fecha Recepción:</b>       | 22/01/2021 |
| <b>Toma de muestra:</b> | Monolito Almijara                     | <b>Fecha Inicio Analisis:</b> | 22/01/2021 |
| <b>Tipo de muestra:</b> | Agua de consumo                       | <b>Fecha Final Análisis:</b>  | 21/01/2021 |
| <b>Muestreador:</b>     | Cliente                               | <b>Fecha Emisión Informe:</b> | 22/01/2021 |

## PARÁMETROS ANALIZADOS

| Parámetro | Resultado | Unidades | Valor Límite | Método de Análisis | Incertidumbre |
|-----------|-----------|----------|--------------|--------------------|---------------|
|-----------|-----------|----------|--------------|--------------------|---------------|



Director Técnico de Laboratorio  
Mª José San Román Vidal

El informe de ensayo no puede reproducirse parcialmente sin la autorización expresa del laboratorio.

Estos resultados solo hacen referencia a la muestra recibida en el laboratorio.

Las incertidumbres de medida están a disposición del cliente.

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Laboratorio Acreditado de la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-242-AU.